

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ КАДРОВЫХ
РЕСУРСОВ
(ГБПОУ "ВПТКР")

Юридический адрес: Краснополянская ул., д. 11, Волгоград, 400075

Фактические адреса: корпус № 1 - Краснополянская ул., д. 11, Волгоград, 400075 / корпус № 2 Школьный пер., д. 1, Волгоград, 400059

Корпус № 1 - тел./факс (8442) 54-33-72 / Корпус № 2 - тел./факс (8442) 44-80-95

E-mail: post@vptkr.ru сайт - www.vptkr.ru

ОКПО 02508636, ОГРН 1023402986310, ИНН / КПП 3443901401 / 344301001

№ 315 от «03» 04 2018 г.

Государственному инспектору г. Волгограда
по пожарному надзору майору
внутренней службы
Курохтанову Евгению Викторовичу


В ответ на Ваше постановление № 003-37/2018/2 «По делу об административном правонарушении» от 07 июня 2018 г. по ранее рассмотренному административному делу в отношении директора ГБПОУ «ВПТКР» Полонского С.С., сообщаем Вам о том, что:

- 1) В отношении работника ответственного за пожарную безопасность ГБПОУ «ВПТКР», Левиной О.Н. была применена дисциплинарная мера воздействия – замечание.
- 2) Устранено нарушение согласно Правил противопожарного режима в РФ- обеспечено наличие на дверях помещений производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- 3) Устранено нарушение согласно Правил противопожарного режима в РФ- в полном объеме оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре- основной корпус, холл перед малым спортивным залом.
- 4) Устранено нарушение согласно Правил противопожарного режима в РФ- второй выход из актового зала размещенного в основном корпусе соответствует требованиям нормативных документов и проекту здания (над лестницей демонтирован деревянный настил уменьшающий высоту эвакуационного выхода.
- 5) Устранено нарушение согласно Правил противопожарного режима в РФ- обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, автоматической пожарной сигнализации, установлены защитные крышки на ручных пусковых устройствах системы (общеежитие, 2 этаж, левый вход относительно фасада и основной корпус 3 этаж напротив комнаты мастеров- на ручных пусковых устройствах установлены крышки.
- 6) Устранено нарушение согласно Правил противопожарного режима в РФ- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления

эвакуацией людей в случае пожара находится в исправном состоянии, проведены соответствующие меры по устранению нарушений

- 7) Со стороны руководства ГБПОУ «ВПТКР» в лице директора Полонского С.С., согласно - приказу 01.09.2017 г. Ф №340 было принято решение об ужесточении контроля над работниками ответственными за пожарную безопасность в образовательном учреждении.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

С.С. Полонский

Исп. Сиволоцкая И.К. 54-33-71; 8-960-874-28-37 Евстигнеев О.А.