

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду
400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. (84-2) 33-04-19, E-mail: gorotdel.gpn@yandex.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 003/22/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

ИНН 3443901401

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по
(наименование органа ГПН)

пожарному надзору № 003/22 от «20» апреля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 15 ч. 00 мин. 17 мая 2018 года по 15 ч. 30 мин.

07 июня 2018 года проведена проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарно-

му надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

майором внутренней службы Курохтановым Евгением Викторовичем в помещениях и на территории объекта защиты по адресу: г.Волгоград, пер. Школьный, 1, совместно с директором ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» Полонским Станиславом Сер-

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

геевичем и представителем организации по доверенности Левиной Ольгой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещений производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерально-	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	до 01.05.2019 года	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	го закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (двери мастерских в основном корпусе, пристройке и учебных мастерских)			
2.	Объект надзора не в полном объеме оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно требований (основной корпус, холл перед малым спортивным залом нет датчиков АПС, демонтированы при проведении ремонта)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	до 01.05.2019 года	
3.	Второй выход из актового зала размещенного в основном корпусе не соответствует требованиям нормативных документов и проекту здания (на момент проверки перила лестничного марша частично демонтированы, над лестницей выполнен деревянный настилы уменьшающий высоту эвакуационного выхода)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	до 01.05.2019 года	
4.	На объекте надзора не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют защитные крышки на ручных пусковых устройствах системы. (общезитие, 2 этаж, левый вход относительно фасада и основной корпус 3 этаж на против комнаты мастеров – на ручных пусковых устройствах системы нет крышки)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	до 01.05.2019 года	
5.	Отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение проходов и лестничных маршей в здании общежития.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 7.73, 7.74 СНИП 23-05-95*	до 01.05.2019 года	
6.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (не происходит автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем (п. 1 таблицы № 2 протокол № 57 испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	до 01.05.2019 года	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	людей при пожаре и проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 25.05.2018 года)			
7.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара находится в не исправном состоянии (включение звуковых оповещателей системы оповещения после срабатывания пожарных извещателей не соответствует требованиям) (п. 4 таблицы № 2 протокол № 57 испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре и проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 25.05.2018 года)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	до 01.05.2019 года	
8.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара находится в не исправном состоянии (измерение уровня звука от звуковых оповещателей во всех местах постоянного или временного пребывания людей - не соответствует нормам (п. 5 таблицы № 2 протокол № 57 испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре и проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 25.05.2018 года)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	до 01.05.2019 года	
9.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара находится в не исправном состоянии (измерение освещенности ИПР не соответствует требованиям) (п. 6 таблицы № 2 протокол № 57 испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре и проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 25.05.2018 года)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	до 01.05.2019 года	
10.	На объекте защиты не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли учебного корпуса соответствующая предъявляемым требованиям (проведение контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (учебного корпуса) показало – изменение цве-	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.7.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	до 01.05.2019 года	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	та и воспламенение) (п. 7 таблицы № 2 протокол № 57 испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре и проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 25.05.2018 года)			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы)

Е.В. Курохтанов

государственного инспектора по пожарному надзору))

«07» июня 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

«07» 06 2018 г.

(подпись)

директор
Повоинский А.А.
(должность, фамилия, инициалы)

М.Л.П.- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору