

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und@34.mchs.gov.ru

Предписание № 003/69/1/1

«Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» ИНН 3443901401

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца объекта надзора и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду (далее – ОНД и ПР по г. Волгограду) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее – Главное управление) Ломакина В.С. №003/69 от «28» июля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной

(наименование органа ГПН)

безопасности», в период с 12 часов 00 минут 02 августа 2021 года по 15 часов 00 минут 13 августа 2021 года проведено плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие старшим инспектором ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления Пономаревым Денисом Олеговичем в зданиях и помещениях ГБПОУ «ВПТКР», расположенных по адресу: г. Волгоград, пер. Школьный, д. 1

пожарному надзору, проводившего (-их) контрольное (надзорное) мероприятие, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с представителем по доверенности № 4 от 02.08.2021 года Социным Денисом Валерьевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения и ссылкой на номер пункта и нормативно - правовой акт Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	4	5
1.	На объекте защиты ГБПОУ «ВПТКР» отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты (отсутствует проектная документация на автоматические установки пожарной сигнализации) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ))	До 01.07.2022 года	
2.	В здании общежития (общежитие по техническому паспорту) при выходе с лестничной клетки на кровлю здания не установлен противопожарный люк 2-го типа. (ч. 3 табл. 24, ч. 13, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - №123-ФЗ); п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) утвержден и введен в действие приказом МЧС России от	До 01.07.2022 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения и ссылкой на номер пункта и нормативно - правовой акт Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	4	5
	24.04.2013 г. № 288);		
3.	В здании учебно-производственного корпуса (учебно-производственный корпус по техническому паспорту) при выходе с лестничных клеток на кровлю здания не установлены противопожарные люки 2-го типа. (ч. 3 табл. 24, ч. 13, ст. 88 ФЗ №123; п. 7.7 СП 4.13130.2013);	До 01.07.2022 года	
4.	В здании учебно-производственного корпуса допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (помещение № 24 согласно технического паспорта на здание с 1-3 этажи) (п. 16 п.п. «Д» ППР в РФ)	До 01.07.2022 года	
5.	В электрощитовой учебно-производственного корпуса (помещение № 6 согласно технического паспорта) заполнение проёма в противопожарной преграде 1 типа не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI 60, (ст. 4, 59, ч. 13 ст. 88 табл. 24 ФЗ № 123; п. 25 ППР в РФ; п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013)	До 01.07.2022 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица имеют право обжаловать принятое решение в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 57, 58 положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2021 № 290.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции

Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому,
Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР
по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления

(должность, фамилия, инициалы)

Пономарев Д. О.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«13» августа 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«13» августа 2021 г.

Представитель по доверенности № 4 от
02.08.2021

(должность, фамилия, инициалы)

Сочин Денис Валерьевич